

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В
г. ЕЛЬЦЕ, ДОЛГОРУКОВСКОМ, ЕЛЕЦКОМ, ИЗМАЛКОВСКОМ, СТАНОВЛЯНСКОМ РАЙОНАХ

399773 г. Елец, ул. Путейская, 20, тел./факс: (47467) 2 07 78/ 2 07 78 E-mail: toyrpn48@yandex.ru
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 77

«24» ноября 2023 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком, Становлянском районах Сыромятых Ларисой Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы с. Лебяжье Измалковского муниципального района Липецкой области», юридический адрес: 399003, Липецкая область, Измалковский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, д. 1

Фактический адрес: 399003, Липецкая область, Измалковский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- конструкция окон в рекреации школы не обеспечивает возможность проведения проветривания (оконные рамы старые, деревянные, не открываются), что является нарушением ст. 28 ч. 1 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- на пищеблоке из четырех светильников не работают 3, в мясо-рыбном цехе и кладовке нет освещения; в мастерской трудового обучения на момент проведения профилактического визита не работают 7 светильников (перегорели лампы), что является нарушением ст. 28 ч. 1 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9., п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в помещениях пищеблока (горячий цех, мясо-рыбный цех, кладовка для пищевых продуктов) отсутствует отопление; в мастерской трудового обучения (36 кв.м) работает

только одна батарея, вторая отрезана от отопления, что является нарушением ст. 28 ч. 1 Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- согласно протокола результатов измерений физических факторов от 16.11.2023 г. № 307ФМЕ19123 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце, фактические значения параметров искусственной освещенности на контрольных точках составляют: в кабинете химии и физики 79, 89, 92, 101 лк при норме не менее 300 лк; кабинете информатики – 92 лк при норме не менее 300; в кабинете начальных классов 4 класс 122, 137 лк, при норме не менее 300 лк; в кабинете истории 126, 132 лк при норме не менее 300 лк; в кабинете русского языка и литературы 155 лк при норме не менее 300 лк; в спортивном зале 66, 83, 78 лк при норме не менее 200 лк; в мастерских трудового обучения 73, 79, 84 лк при норме не менее 400 лк; в группе кратковременного пребывания 177, 182, 187, 243, 252, 239, 128 при норме не менее 400 лк в раздевальной не менее 200, что составляет 77% от общего количества замеров и является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1., п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Обеспечить ремонт или замену оконных рам в рекреации школы.
 2. Заменить перегоревшие светильники на пищеблоке; в мясо-рыбном цехе и кладовке провести освещение; в мастерской трудового обучения заменить перегоревшие светильники.
 3. Обеспечить помещения пищеблока (горячий цех, мясо-рыбный цех, кладовка для пищевых продуктов) отоплением; в мастерской трудового обучения отремонтировать систему отопления.
 4. Обеспечить фактические значения параметров искусственной освещенности в кабинете химии и физики, кабинете информатики, кабинете начальных классов 4 класс, кабинете истории, кабинете русского языка и литературы, спортивном зале, мастерских трудового обучения, группе кратковременного пребывания в соответствие гигиеническим нормативам, в рамках производственного контроля провести замеры искусственной освещенности, представить в территориальный отдел УРПН в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах (г. Елец, ул. Путейская, д. 20) протокол результатов измерений физических факторов.
- Срок – 01.09.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ООШ с. Лебяжье Измалковского района, юридический адрес: 399003, Липецкая область, Измалковский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, д. 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах по адресу Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20 тел./факс 8(474)67 2 07 78_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском районах



Л.А. Сыромятых

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «24» ноября 2023 г.



(подпись)

Ю.С. Шлеева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
